

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ****DECLARATION OF CONFORMITY**

La società **ITALWEBER S.p.A.** - Indirizzo: Via E. Fermi 40/42, 20057 Assago (MI) - Italia

The company **ITALWEBER S.p.A.** - Address: Via E. Fermi 40/42, 20057 Assago (MI) - Italy

dichiara che

declares that

**i guanti isolanti per Media Tensione,  
versione GI2,5 (tensione utilizzo: 0,5kV)  
versione GI5 (tensione utilizzo: 1kV)  
versione GI10 (tensione utilizzo: 7,5kV)  
versione GI20 (tensione utilizzo: 17kV)  
versione GI30 (tensione utilizzo: 26,5kV)  
versione GI40 (tensione utilizzo: 36kV)**

**the insulating gloves for Medium Voltage  
GI2,5 version (0,5kV operating voltage)  
GI5 version (1kV operating voltage,  
GI10 version (7,5kV operating voltage)  
GI20 version (17kV operating voltage)  
GI30 version (26,5kV operating voltage)  
GI40 version (36kV operating voltage)**

sono stati realizzati in conformità a quanto specificato nelle seguenti normative nazionali ed internazionali:

*have been manufactured in accordance with the following national and international standards:*

**EN 60903 : 2003**

**IEC 60903 : 2014**

Assago (MI) - Italia, 23 marzo 2024

Assago (MI) - Italy, 23rd March 2024

Massimo Salmoiraghi

**RESP. TECNICO / TECHNICAL RESP.**

Adriano Grimaldi

**DIRETT. GENERALE / GENERAL MANAGER**