



### Componenti quadro di campo 4 stringhe 1000V:

- 1 cassetta in policarbonato IP67 7600007 (400x400x130 mm)
- Con coperchio trasparente
- 1 piastra di fondo in metallo 7790444
- 1 parete addizionale H=55 mm 7790807
- 1 set staffe fissaggio a parete 7790614
- 8 portafusibili unipolari DCH 20A 1000V DC 2341038D
- 1 sezionatore DC-21B 3450200 1000V DC 160A
- 1 manovra diretta nera 3591203
- 1 set di ponticelli 3591503
- 2 calotte protezione terminali 3591513
- 1 scaricatore sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
- 2 pezzi barra pettine 2306035/4
- 11 pressacavi M16 1002102L
- 11 ghiera M16 1002152

Cavo solare 6 mmq (dai connettori ai portafusibili)  
 Cavo solare 10 mmq (a valle del parallelo delle stringhe)

Cassetta fornita cablata come da disegno

**ITALWEBER**

Via E. Fermi, 40/42  
 I – 20057 Assago MI  
 Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1  
 Fax ++39-02-93904564/5  
 e-mail: info@italweber.it

Disegno N°: 7853092EP

Disegnato: \_\_\_\_\_

Approvato: \_\_\_\_\_

Data: 27/07/2011

Rev. 0

Pag. 1 di 1