



Componenti quadro di campo 4 stringhe 1000V:

- 1 centralino da parete IP65 7000120 (300x400x140 mm)
- 8 portafusibili unipolari DCH 20A 1000V DC 2341038D
- 1 sezionatore modulare 63A 1000V DC 1811964
- 2 barrette a pettine 2306035/4
- 1 scaricatore sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
- 11 pressacavi M16 1002102L
- 11 ghiera M16 1002152

Cavo solare 10 mmq (a valle del parallelo delle stringhe)

Cassetta fornita cablata come da disegno (indicativo)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I – 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853092EPS

Data: 27/07/2011

Rev. 0

Pag. 1 di 1